

Протокол обмена SKU-01(однокнопочные) по интерфейсу RS232.

1. Скорость передачи данных 1200 кбие/сек
2. Протокол

Число Степень Символ Контрольная сумма

.92824696E+00SF

Символ	Параметр	
S	Количество потребляемой тепловой энергии	МВтч
P	Потребляемая мощность	кВт
F	Количество воды	м³
C	Расход воды	м³/ч
H	Температура воды на подаче	°C
L	Температура воды на обратной	°C
D	Разница температур воды	°C
A	Время работы счетчика	час
N	Номер прибора	

Пример:

.92824696E+00SFF	0.92824696	МВтч
.59341088E+03PF7	593.41088	кВт
.69351372E+01FE9	6.9351372	м³
.43691264E+01CE5	4.3691264	м³/ч
.13024787E+03HE9	130.24787	°C
.13903055E+02LE6	13.903055	°C
.11634674E+03DE5	116.34674	°C
.89999898E+00A04	0.8999898	Час
456789A0N34	456789	номер

Код ошибки А0 – нет ошибок

A4 – ошибка измерения температуры обработки

A2 – ошибка измерения температуры подачи

A8 – ошибка измерения расхода воды.

Начальник производства Шеликов Д.В.